

Siemiatycze, 28 sierpnia 2018 r.

Kn.271.14.2018

Zamawiający:

Miasto Siemiatycze  
ul. Pałacowa 2  
17-300 Siemiatycze

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 28.08.2018r. w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.08.2018r.

*Dotyczy zamówienia pod nazwą:*

**Dostawa i montaż instalacji kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych  
położonych na terenie Miasta Siemiatycze.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie**

Czy Zamawiający wymaga zastosowanie izolacji cieplnej w kolektorze wykonanej z melaminy gdyż jest to produkt o niższym współczynniku przewodności cieplnej niż wełna mineralna, nie higroskopijny i trudno palny oraz odporny na działanie światła i wysokich temperatur?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji cieplnej w kolektorze, wykonanej z melaminy przy zachowaniu parametrów wymaganych dla instalacji solarnej.

**Burmistrz Miasta  
mgr Piotr Siniakowicz**