



Kn.271.5.2019

Siemiatycze, 18 grudnia 2019 r.

Zamawiający:

Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

**Wykonawcy, Uczestnicy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIA SIWZ

Dotyczy zamówienia Kn.271.5.2019 pod nazwą:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25 w Siemiatyczach”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W związku z wyjaśnieniami SIWZ z dnia 12.12.2019 r. w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 6, firma XXXX zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej odnośnie przekrojów budynku lub przekazanie informacji dotyczącej głębokości posadowienia ław fundamentowych w celu dokonania obliczeń ilościowych niezbędnych do wykonania prac związanych z ociepleniem piwnic.

Odpowiedź 1. Zgodnie z posiadaną dokumentacją archiwalną oraz inwentaryzacją powykonawczą zagłębienie podpiwniczenia budynku jest nieregularne, wobec powyższego zamawiający zakłada, że średnie zagłębienie górnej części ław kształtuje się na poziomie 1,6 m poniżej otaczającego terenu. Przy wycenie ocieplenia istniejących fundamentów należy uwzględnić koszty rozbiórki istniejących, betonowych, zadaszonych studzienek okiennych oraz ich odtworzenie na jednej z elewacji budynku.

Pytanie 2. W dokumentacji projektowej branży wentylacyjnej została przewidziana wytwornica wody lodowej o mocy 25,6 kW, która nie odpowiada sumie mocy chłodnic central określonej na 44 kW.

Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć urządzenie wytwornicy wody lodowej o mocy 25,6 kW?

Odpowiedź 2. Należy przyjąć urządzenie o mocy 25,6 kW.

Pytanie 3. W dokumentacji projektowej branży wentylacyjnej przewidziany został płaszcz osłonowy kanałów zewnętrznych z blachy ocynkowanej natomiast w przedmiarze określono rozwiązanie z blachy nierdzewnej.

Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć płaszcz osłonowy kanałów zewnętrznych z blachy ocynkowanej.

Odpowiedź 3. Należy przyjąć płaszcz osłonowy z blachy ocynkowanej