



Siemiatycze, 31 stycznia 2023 r.

Zamawiający:  
Miasto Siemiatycze  
ul. Pałacowa 2  
17-300 Siemiatycze

IF.271.6.2022

Wykonawcy, Uczestnicy  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia

Dotyczy zamówienia pod nazwą: **POPRAWA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ I REMONTEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W BUDYNKU KRAT**. Zadanie jest podzielone na dwie części:

- 1. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ I REMONTEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W BUDYNKU KRAT - ROBOTA BUDOWLANA [ I część]**
- 2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEMIATYCZACH POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z WYMIANĄ I REMONTEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W BUDYNKU KRAT - USŁUGA PEŁNIENIA KOMPLEKSOWEGO NADZORU [ II część]**

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 30 stycznia 2023 r. Zamawiający udziela wyjaśnień:

TREŚĆ WNIOSKU WYKONAWCY:

*Prosimy o weryfikację ST, ponieważ mamy wątpliwości czy zamieszczone specyfikacje dotyczą oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach, bo zamieszczone opisy w PT i ST znacznie od siebie odbiegają. Czy grzejniki mają być w wersji przeciwwybuchowej czy nie. Czy opis został po oczyszczalni Słupie lub Złocieniec, które widnieją w nagłówkach i stopce.*



Burmistrz Miasta  
Siemiatycze

ul. Pałacowa 2  
17-300 Siemiatycze  
burmistrz@siemiatycze.eu

+ 48 728 541 719  
85 65 65 800  
www.siemiatycze.eu



ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

***Zamawiający informuję, iż grzejniki powinny być w wersji przeciwwybuchowej. Jednocześnie Zamawiają zamieścić poprawione Specyfikacje Techniczne, w których w nagłówkach i stopkach widnieje prawidłowa nazwa zadania.***

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nie uległa zmianie, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Kierownik Zamawiającego:

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz



**Burmistrz Miasta  
Siemiatycze**

📍 ul. Pałacowa 2  
17-300 Siemiatycze  
✉ burmistrz@siemiatycze.eu

☎ + 48 728 541 719  
85 65 65 800  
🌐 www.siemiatycze.eu